

Assemlin

VARSLINGSPLAN GASS

Gassanlegget bruker propangass (LPG). Propan er tilsatt et meget sterkt lukkestoff som lukter svovel. Ved en lekkasje vil propangassen synke ned fordi propan er tyngre enn luft.

–

Ved lekkasje eller mistanke om lekkasje skal stengeventilen i det utvendige gasskapet/tankdomen straks stenges. All tilførsel av gass til boligen blir da stanset.

–

Er det mistanke om gasslekkasje utenfor boligen, kontaktes brannvesenet.

–

Det skal varsles ved personskader, brann, lekkasje, transportuhell, overfylling, søl, feilfylling, innbrudd, trusler, materielle skader.

–

Varsling skjer primært til brannvesen, politi eller lege etter vurdering ut fra type uhell/skade.

Ved uhell varsles	
BRANNVESENT	Alarmtelefon 110
POLITI	Alarmtelefon 112
LEGE	Alarmtelefon 113
Assemlin AS /gasstekniker	99 21 88 50