

VARSLINGSPLAN GASS

Gassanlegget bruker propangass (LPG). Propan er tilsatt et meget sterkt luktstoff som lukter svovel. Ved en lekkasje vil propangassen synke ned fordi propan er tyngre enn luft.

Ved lekkasje eller mistanke om lekkasje skal stengeventilen i det utvendige gasskapet/tankdomen straks stenges. All tilførsel av gass til boligen blir da stanset.

Er det mistanke om gasslekkasje utenfor boligen, kontaktes brannvesenet.

Det skal varsles ved personskader, brann, lekkasje, transportuhell, overfylling, søl, feilfylling, innbrudd, trusler, materielle skader.

Varsling skjer primært til brannvesen, politi eller lege etter vurdering ut fra type uhell/skade.

VED UHELL VARSLES	
BRANNVESENET	Alarmtelefon 110
POLITI	Alarmtelefon 112
LEGE	Alarmtelefon 113
ASSEMBLIN AS/Gasstekniker	99 21 88 93

Assemblin AS
Brobekkveien 80C
0582 Oslo

Epost: gass.@assemblin.no
TLF: 99 21 88 93